

ETAP I /BASEN/

ETAP III /GIMNAZJUM/

ETAP III /GIMNAZJUM/ RZUT PRZYZIEMIEMIA poz.-3.40/-3.70

WENTYLACJA MECHANICZNA - UKŁADY NAWIEWNE

UWAGA:

WENTYLACJA MECHANICZNA

- Izolacja kanałów matami z wełny szklanej jednostronnie pokrytej
- Zróbioną folię aluminiową o grubościach:
 - 40mm dla układów nawiewnych i wywiewnych z odzyskiem ciepła
 - 30mm dla układów wywiewnych i wyrzutowych bez odzysku ciepła
- Kandy układać zimnoochroną AF Armoflex o gr. 25mm
- Izolacja kanałów na zewnątrz budynku otulimą AF Armoflex dwuwarstwową o grubości 2x25mm warstwa zewnętrzna z fabryczną osłoną z włókna szklanego Arma-Chek D
- Kandy na sili sportowej nieizolowane
- Przejścia przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać w klasie przegrody stosując kłopy p.poż
- Czerpnie i wyrzutnie ściennie malowane w kolorze RAL 9006

LEGENDA:

- 175 m³/h - ZOWÓR nawiewny
- 250 m³/h - nawiewnik ze skrzyłką rozprężną
- 1380 m³/h - krótka wentylacyjna nawiewna
- 111 - tłumik kanałowy
- 111 - przeciwpożarowa kłopa odcinająca
- 1 - Centrala wentylacyjna nawiewna kuchni V=2440 m³/h moc nagrzewnicy Q=30,0kW, TA4500HW firmy Systemair

NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I URZĄDZENIA JAK ZAPROJ. LUB RÓWNOBLEDNE

PROEXBUD WROCŁAW SP. z o.o.

BIURO ARCHITEKTONICZNO-INŻYNIERSKIE

skrzynka:
ul. Kościuszki 17 59-310 Szczawno Zdrój
ul. Ks. Włodka 45/14

NIP: 895-10-05-567

e-mail: proexbud@gmail.com

tel.: + 48 71 793 00 15

tel.: + 48 71 796 65 65

fax: + 48 71 793 00 16

tel.: + 48 71 793 00 15

tel.: + 48 71 796 65 65

inwestor:
UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA
Szczawno Zdrój
ul. Kościuszki 17 59-310 Szczawno Zdrój
NIP 886-25-72-67 /REGON 890718219

adres inwestycji:
ul. Słoneczna, Szczawno Zdrój
działka: nr 194/2,
część działek: 192/3, 195d, 263d,
obręb 1 - Szczawno Zdrój, AM - 3

Nr 795.

EIII/S-12

branża: INSTALACJE SANITARNE

temat: RZUT PRZYZIEMIEMIA
WENTYLACJA MECHANICZNA UKŁADY NAWIEWNE

data: 06.2011

skala: 1:100

projektant inst. sanitarnych:
mgr. inż. Mirosław Smolny
spec. inst. w/z sied. inst. i urz. ciepł.,
went., gaz., wodoc., i kanaliz.

mgr. inż. Magdalena Król-Czajowska
spec. inst. w/z sied. inst. i urz. ciepł.,
went., gaz., wodoc., i kanaliz.

nr upr. 105 / DOŚ / 06

nr upr. 226 / DOŚ / 05

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA