

Szczawno-Zdrój, 21.08.2013 r.

Znak sprawy: ZI.271.5-3.2013

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku Hali Sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Dnia 16, 19 i 20 sierpnia 2013r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które Zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przytaczając jednocześnie treść zapytania.

Zapytania 1.

1. Czy w zakresie wyceny Kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego w Szczawnie Zdroju, etapu II - budowa budynku hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą jest również kotłownia? Zgodnie z dokumentacją umiejscowiona w przyziemiu budynku basenu (etap I, poza zakresem przetargu).
2. Proszę o udostępnienie dokumentacji branży sanitarnej zgodnej ze spisem treści zamieszczonego opisu technicznego:

EII/IS-1 RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE WOD-KAN I P-POŚ.

EII/IS-2 RZUT PARTERU. INSTALACJE WOD-KAN I P-POŚ.

EII/IS-3 AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ I P-POŚ.

EII/IS-4 ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

EII/IS-5 RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA C.O. I GAZU

EII/IS-6 RZUT PARTERU INSTALACJA C.O.

EII/IS-7 ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. CZ. 1

EII/IS-8 ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.CZ. 2

EII/IS-9 RZUT PRZYZIEMIA WENTYLACJA MECHANICZNA UKŁADY NAWIEWNE

EII/IS-10 RZUT PARTERU WENTYLACJA MECHANICZNA UKŁADY NAWIEWNE

EII/IS-11 RZUT DACHU - CZĘŚĆ Miska - WENTYLACJA. MECHANICZNA UKŁADY NAWIEWNE

Na stronie zamawiającego znajdują się rysunki:

EII/IS-12 RZUT PRZYZIEMIA WENTYLACJA MECHANICZNA UKŁADY WYWIEWNE I INSTALACJA C.T.

EII/IS-13 RZUT PARTERU WENTYLACJA MECHANICZNA UKŁADY WYWIEWNE I C.T.

EII/IS-14 RZUT DACHU - CZĘŚĆ Niska - WENTYLACJA MECHANICZNA UKŁADY WYWIEWNE, INSTALACJA C.T. i KANALIZACJI SANITARNEJ

EII/IS-15 ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.T.

EII/IS-16 WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEKROJE CZĘŚĆ I

EII/IS-17 WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEKROJE CZĘŚĆ II

EII/IS-18 WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEKROJE CZĘŚĆ III

EII/IS-19 WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEKROJE CZĘŚĆ IV

EII/IS-20 WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEKROJE CZĘŚĆ V

EII/IS-21 ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

3. Czy wycena obejmuje również instalacje etapu III gimnazjum?

Odpowiedzi na zapytania 1.

1. Zakres robót został określony w dokumentacji załączonej do SIWZ, czyli: Projekt wykonawczy zamienny II opracowany w 2013 i Projekt wykonawczy Sali sportowej opracowany w 2011 roku.
1. Z PW zam. II wynika, że zakresem przetargu objęta jest: budowa Sali sportowej wg PW z 2011 roku + kotłownia gazowa objęta PW ZAM II z 2013 roku oraz zagospodarowanie terenu wg zakresu określonego w PW ZAM II. Sieci wewnątrz działki należy wykonać w całości, bez przykanalików dotyczących nie realizowanych jeszcze obiektów (basenu, gimnazjum i Orlika). Uzupełniamy projekty instalacyjne: wody, kanalizacji i c.o.
2. Wycena obejmuje tylko salę sportową z przypisanym jej w PZT ZAMIENNYM II zagospodarowaniem terenu ORAZ KOTŁOWNIĘ wg PW ZAMIENNEGO II.

Zapytania 2.

1. Proszę o udostępnienie pozostałych rysunków elewacji. W udostępnionej dokumentacji jest tylko rysunek PZ/E4 „Elewacja wschodnia”.
2. W dokumentacji znajdują się rysunki projektu wykonawczego oraz projektu wykonawczego zamiennego II. Które z rysunków projektu wykonawczego II są zamiennie, a które są uzupełnieniem do pierwotnego projektu wykonawczego?
3. Na rys. 1/K projektu wykonawczego zamiennego II przekrój 1-1 nie zgadza się z rzutem. Proszę o wskazanie poprawnego rozwiązania.

Odpowiedzi na zapytania 2

1. Do PW zamiennego II dołączono tylko jedną elewację – od strony basenu – ponieważ tylko ta elewacja zmienia się w stosunku do Projektu Sali z 2011 roku. Pozostałe elewacje należy wykonać wg PW Sali sportowej z 2011 roku. Uzupełniamy brakujące rysunki elewacji do projektu z 2011 r.
2. Rysunki są opisane w ramach , Obowiązuje PW z 2011 poza elewacją od strony basenu oraz PW zamienny II z 2013 roku, który uzupełnia zakres o kotłownię ze schodami zewnętrznymi oraz przypisuje do Sali sportowej część zagospodarowania terenu, którą należy wykonać.
3. Rysunek 1/K z PW ZAM. II jest poprawny co do rzutu. Naniesiony na przekroju słup środkowy dotyczy etapu GIMNAZJUM I POWINIEN BYĆ NARYSOWANY LINIĄ PRZERYWANĄ.

Zapytania 3.

Proszę o przekazanie „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”.

Odpowiedzi na zapytania 3.

Inwestycja ta nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Zapytania 4.

1. Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt instalacji wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania. W załączonych do postępowania plikach znajdują się jedynie rysunki dotyczące wentylacji, ciepła technologicznego oraz kotłowni.
2. Jak należy wykończyć ścianę (od zewnętrznej strony) w osi 11 w pasie styku hali z basenem?
3. Proszę o uzupełnienie brakujących rysunków elewacji.

Odpowiedzi na zapytania 4.

1. Uzupełniamy projekty instalacyjne: wody, kanalizacji i c.o.
2. Ścianę należy wykończyć wg rysunku elewacji załączonego do PW Zamiennego II (tylko ta elewacja się zmienia w stosunku do PW z 2011 r.)
3. Uzupełniamy brakujące rysunki elewacji do projektu z 2011 r.

gajc

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju
Tadeusz Wlazlak
Tadeusz Wlazlak