

Znak sprawy: ZI.271.5-4.2013

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku Hali Sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Dnia 20 sierpnia 2013r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które Zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przytaczając jednocześnie treść zapytania.

Zapytania

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu architektury i aranżacji wnętrza projektu zamienny II' ponieważ udostępnione na stronie internetowej pod tą nazwą pliki dotyczą konstrukcji.
2. W zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji brak projektu murów oporowych KZ/1
3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki, które są wymienione w opisie projektu instalacji sanitarnych tj. EI/IS-1 – EI/IS/11
4. Czy etap robót objęty niniejszym zamówieniem obejmuje oświetlenie terenu, zieleni i elementy małej architektury? Jeśli tak to prosimy o określenie zakresu i ilości
5. Prosimy o udzielenie informacji dotyczącej elektrycznej sieci zewnętrznej, ponieważ udostępniony projekt odnosi się do 4 etapów. Prosimy o określenie zakresu prac objętych etapem budowy hali sportowej określonym w projekcie jako etap 2.
6. Zwracamy się z prośbą podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
7. Prosimy o podanie parametrów dźwigu.
8. W związku z podziałem zadania na etapy, prosimy o udostępnienie przedmiarów, które precyzyjnie określą przewidziany zamówieniem zakres robót i jednocześnie pozwolą wszystkim wykonawcom na przygotowanie adekwatnych do zamierzeń zamawiającego wycen.

Odpowiedzi

1. Projekt architektury i aranżacji wnętrza – projekt zamienny II udostępniono w dniu 21.08.2013 r. Projekt ten ze względu na błędne podlinkowanie nie był widoczny na stronach internetowych.
2. Udostępniamy na stronie internetowej projekt murów oporowych.

3. Dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych wraz z rysunkami o indeksie EII/IS-1-EII/IS-11 została uzupełniona w dniu 21.08.2013 r. Rysunki opatrzone indeksem EI/SI-1 dotyczą basenu.
4. W Projekcie Wykonawczym Zagospodarowania Terenu - Zamiennym II - został określony zakres robót dotyczących objętego przetargiem zagospodarowania terenu.
5. Elektryczną sieć zewnętrzną należy wykonać w całym zakresie od złącza do rozdzielnicy głównej, która znajduje się przy kotłowni.
6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Parametry dźwigu określone są w projekcie wykonawczym architektury z 2011 r.
8. Nie udostępnimy przedmiarów robót.

BURMISTRZ
Szczawnica-Zdroju

Tadeusz Wlazlak

gajk