

Szczawno-Zdrój, 3 .09.2013 r.

Znak sprawy: ZI.271.5-*M*....2013

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku Hali Sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Dnia 30 sierpnia 2013r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które Zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przytaczając jednocześnie treść zapytania.

Zapytania nr 2 z dnia 30.08.2013 r.

W związku z odpowiedzią z dnia 28.08.2013 mówiącą, iż dla Sali sportowej nie jest wymagany zestaw hydroforowy. Proszę o potwierdzenie, iż wydajność hydrantów wewnętrznych będzie zapewniona z sieci miejskiej.

Odpowiedź

Wydajność hydrantów wewnętrznych będzie zapewniona z sieci miejskiej zgodnie z „Zapewnieniem dostawy i odbioru ścieków oraz warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wod-kan.” z 8 marca 2011 roku.

Zapytania nr 3 z dnia 30.08.2013 r.

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym proszę o sprecyzowanie odpowiedzi nr 3 do pytania z 26.08.2013 zamieszczonej w dniu 27.08.2013r.

1. Czy należy rozumieć, że wykonaniu podlegają także instalacje zewnętrzne biegnące dookoła przyszłego gimnazjum basenu i boisk?
2. Czy należy wykonać jedynie instalacja znajdujące się w obrębie zamiennego zagospodarowania terenu etapu budowy Sali sportowej z ewentualnymi odcinkami umożliwiającymi prawidłowe działanie budowanego obiektu (np. nie narysowany odcinek przyłącza wodociągowego).

Odpowiedź

Należy wykonać sieci i przyłącza niezbędne do funkcjonowania hali sportowej oraz wykonać również sieci i odcinki sieci niezwiązane z halą znajdujące się w obszarze zagospodarowania terenu, z myślą o realizacji kolejnych etapów inwestycji (basen i gimnazjum). Wprowadzenia sieci należy zabezpieczyć.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczawno - Zdroju
Urszula Burek