

Szczawno-Zdrój, 6 .09.2013 r.

Znak sprawy: ZI.271.5-¹²2013

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku Hali Sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Dnia 6 września 2013r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które Zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przytaczając jednocześnie treść zapytania.

Zapytania

Czy projektant zakłada docelowe obniżenie poziomu wód gruntowych, których poziom podlega znacznym wzrostom i które wykazują charakter naporowy, np. w postaci drenażu opaskowego wokół obiektu Sali Sportowej?

Odpowiedź

W projekcie nie przewidziano wykonania drenażu opaskowego. Budynek jest chroniony przed wysokim poziomem wód gruntowych izolacją typu ciężkiego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczawno - Zdroju
Urszula Burek