

Szczawno-Zdrój, 10.09.2013 r.

Znak sprawy: ZI.271.5-./13.2013

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku Hali Sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Dnia 9 września 2013r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które Zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przytaczając jednocześnie treść zapytania.

Zapytania

Proszę o określenie zakresu prac związanych z wykonaniem przyłącza gazu wraz z jednoznacznym określeniem miejsca styku zakresu prac dla Wykonawcy i prac wykonanych przez Gazownię.

Odpowiedzi

Zakresem prac objęta jest wewnętrzna instalacja gazu od stacji redukcyjno-pomiarowej (według opracowania dostawcy gazu) do odbiorników gazu. Zakres prac pokrywa się z dokumentacją - rys. EI/IS-9 „Wewnętrzna instalacja gazu”.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczawno - Zdroju
Urszula Burek

Urb