

Beton: C20/25 (B25)
Stal: AIII-N (RB 500W), A-O (Stos)

"Projekt wykonawczy"

Zestawienie stali belka B 5.1										
NR	Nazwa	fi [mm]	długość [m]	szt.	długość [m]					
					A-O	S/Os	#8	#12	#16	#25
1	zbr. gł.	25	7,000	4	Ø8	Ø10	#8	#12	#16	#25
2	zbr. gł.	25	6,950	4						28,00
3	zbr. gł.	12	6,700	4				26,80		27,80
4	zbr. gł.	12	6,700	4				26,80		
5	stżern.	10	1,900	60		114,00				
6	stżern.	8	0,400	480	192,00					
a	aaa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna długość [m]					192,00	114,00	0,00	53,60	0,00	55,80
Masa pręta [kg/m]					0,395	0,617	0,395	0,888	1,580	3,860
Masa prętów wg średnic [kg]					75,8	70,3	0,0	47,6	0,0	214,8
Masa prętów wg gat. stali [kg]					146,2			262,4		
Ilość elementów					1					
Masa prętów wg gat. stali [kg]					146,2			262,4		
					146,2					262,4


UWAGA:

- 1) Długości zbrojenia podano w mm, a wymiary w osi prętów.
- 2) Otulenie prętów zbrojenia 25mm.
- 3) Pręty zbrojenia dopasować kształtem do szalunku.
- 4) W celu zachowania czytelności rysunku nie zaznaczono prętów płyty stropowej, wieńców oraz słupów.
- 5) **Beton zageśćić oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem.**

6) Pod belką B 5.1 na ścianie B' zastosować 2-3cm styropianu celem nieprzekazywania obciążenia na belkę B 6.

UWAGI OGÓLNE:

- 1) Wszyskie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
- 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
- 3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
- 4) Rzutny, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
- 5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

 <p>ARCHIDOM</p> <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środulowa 5, 47-400 Radoborz tel. 022 415 38 89, 0 906 856 829</p>		<p>projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr 171/91/OP</p>	
<p>projekt : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE CZEŚCI TERENU WZGORZA GEDYMINA I ŚLONECZNEJ POLANY W SZCZAWNIE ZDRÓJ</p>		<p>inwestor : Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój ul. Kościuski 17 58-310 Szczawno Zdrój</p>	
<p>lokalizacja: dziąłka nr 678/2 58-310 Szczawno Zdrój</p>		<p>temat rysunku: Zbrojenie belki B 5-1</p>	
<p>skala: 1:30</p>	<p>T/S. nr: K-8-6</p>	<p>data opracowania: luty 2014</p>	