



P.p. = 398,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	[m n.p.m.]		403,80	403,90		406,20		406,90	406,90	410,05	413,60	414,41		421,40		424,10		427,30		428,60		430,80		431,50		431,70		432,55		432,69		433,10
Rzędna osi kanału	[m n.p.m.]		402,00	402,20		404,40		405,09	406,90	408,25	411,80	412,41		414,74		418,66		425,50		426,80		429,00		429,70		429,90		430,75		430,89		431,30
Zagłębienie	[m]		1,80	1,70		1,80		1,81	2,20	1,80	1,80	2,00		6,66		5,44		1,80		1,80		1,80		1,80		1,80		1,80		1,80		1,80
Długość odcinka	[m]			2,60	28,55		13,45	1,75	1,95	7,15	5,50	3,85	14,70		24,75		43,15		12,80		41,95		25,75		13,50		10,85		12,10		23,00	
Odległość	[m]		0,00	2,60		31,15		44,60	46,35	55,45	60,95	64,80		79,50		104,25		147,40		160,20		202,15		227,90		241,40		252,25		264,35		287,35
Spadek	[%]				7,7%		5,1%		49,5%	64,6%							15,8%		10,2%		5,2%		2,7%		1,5%		7,8%		1,2%		1,8%	
Średnica	[mm]		de110x10,0mm PE100 SDR11				de110x10,0mm PE100RC SDR11				de110x10,0mm PE100 SDR11				de110x10,0mm PE100 SDR11				de110x10,0mm PE100 SDR11				de63x5,8mm PE100 SDR11									

ADV

projekt

58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ, UL. SAPERÓW 1/1

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		Data:	01.2013
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak mgr inż. Marcin Dunowski			Stadium:	PB
Temat:	Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz stacji podwyższenia ciśnienia wody wraz z linią elektryczną zasilającą stację, w celu przyłączenia pawilonu klubowego planowanego na terenie działki o nr ewid. 678/2 obr. 1 w Szczawnie-Zdroju, dz. nr 149/2, 353/26, 678/2, obr. 1 Szczawno-Zdrój				
Inwestor:	Uzdrowskova Gmina Miejska Szczawno-Zdrój ul. Kosciuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój				
Tytuł rys.:	Profil sieci wodociągowej studnia wodomierzowa-budynek				
				Nr. rys.:	4