



**PROGRAM
REGIONALNY**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA

SZCZAWNO - ZDRÓJ

ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

NIP 886-25-72-767 Regon: 890718219

tel. 74/849-33-36 lub 37. fax 74/843-56-13



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Szczawno-Zdrój, 24.06.2014 r.

Znak sprawy: ZI.271.3-3.2014

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Teatru Letniego, wraz z rozbudową instalacji oświetlenia terenu oraz zasilania kamer monitoringu, z przyłączem wody, kanalizacji i wlvz, w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego, na działce o nr ewid. 678/2 obr. 1 w Szczawnie-Zdroju”

Dnia 23.06.2014r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

Zapytania z dnia 23.06.2014 r.

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 18.06.2014 i 20.06.2014 na zadane przez Wykonawców pytania z przykrością stwierdzamy, że są one niepełne:

1. Zamawiający wbrew temu co napisał w odpowiedzi nie udostępnił na stronie internetowej opisu technicznego projektu konstrukcji - jedynie jego tytułową stronę. Nie udostępnił także spisu rysunków z opisu technicznego architektury (opis ten kończy się na stronie 17 podpunktem IV. SPIS RYSUNKÓW- samego spisu brak).
2. W odpowiedzi na pytanie 11 zawarto następująca informację: „W projekcie konstrukcyjnym wykonawczym opisano schody i pochylnie ze zbrojeniem na planie fundamentów rys. 1402PW001” Nie ma rysunku o takim numerze. Istnieje rysunek konstrukcyjny o numerze 1402 PW K 001, na którym nie ma pokazanej ani opisanej ściany rampy (na co zwracaliśmy uwagę w pytaniu) - pokazano schody na gruncie i płytę żelbetową wylewaną na gruncie. Rysunek ten jest niespójny z przekrojami architektury. Ponownie prosimy o dostarczenie rysunku konstrukcyjnego ściany pochylni (rampy).
3. W piśmie z dnia 20.06.2014 Zamawiający w ogóle nie odniósł się do problemu zgłoszonego przez Wykonawcę. W jaki sposób oferent ma zweryfikować kosztorys np. „Amfiteatr dojazd zero” skoro nie ma projektu zagospodarowania terenu. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe całości zadania. Jakie prace ma obejmować ryczałt - objęte załączonymi kosztorysami czy określone dokumentacją techniczną? Jak Zamawiający zamierza rozliczyć prace ujęte w w/w kosztorysie, który może zawierać błędy, a oferent nie może go zweryfikować? Co w przypadku, gdy obmiary w/w kosztorysu okażą się zaniżone lub zakres prac w rzeczywistości będzie inny niż ten w nim przewidziany? Analogiczna sytuacja występuje w przypadku kosztorysu „Amfiteatr rozbiórka zero”. Przy rozliczeniu ryczałtowym podstawą wyceny i rozliczenia prac jest dokumentacja techniczna obejmująca pełen zakres prac będących przedmiotem przetargu.



Odpowiedzi

ad. 1. Zamawiający uzupełnił Projekt wykonawczy – Konstrukcje umieszczając brakujące elementy na stronie internetowej w dniu 23.06.2014 r.

ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, że na zapytanie z dnia 16.06.2014 r. została udzielona w dniu 18.06.2014 r. odpowiedź (ad. 11.), w której informuje m.in. o wielkości i powierzchni ścianki. Dane te są podstawą do wyceny przedmiotowej ścianki.

Rysunek dotyczący pochylni oznaczono jako 1402_PW_K_001 pn. PLAN FUNDAMENTÓW.

ad. 3. Dla przedmiotowej realizacji nie jest wymagany projekt rozbiórki obiektu. Stary, zniszczony obiekt amfiteatru wraz z widownią należy rozebrać sposobem ręcznym wraz z fundamentami, celem wykonania nowego amfiteatru. Gruz i materiały budowlane z rozbiórki zostaną wywiezione na wysypisko z utylizacją. Nowy obiekt powstanie w miejscu lokalizacji pozostałości po dawnym amfiteatrze parkowym. Obrys bryły projektowanego budynku odpowiada bryle dawnego amfiteatru. Planowany obiekt będzie posiadał zbliżoną powierzchnię zabudowy i kubaturę.

Załączone pomocniczo do dokumentacji przetargowej przedmiary robót („Amfiteatr rozbiórka zero” i „Amfiteatr dojazd zero”) obejmują rzeczywistą wielkość rozbieranego obiektu i jego składowych elementów oraz ciągów pieszych.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczepanów - Zdroju
Urzuła Burek

cyg
eb