

Szczawno-Zdrój, 21.08.2015 r.

ZI.271.2-1.2015

WYKONAWCY WSZYSTCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przed Halą Sportową przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju”

Dnia 21.08.2015 r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przytaczając jednocześnie treść zapytania.

Zapytanie

W projekcie zagospodarowania występują lampy uliczne przy wjeździe i chodniku w przedmiarze nie ma pozycji dostawy i montażu lamp oraz rodzaju i typu z podłączeniem do instalacji elektrycznej informacja.

Odpowiedź

W wycenie należy ująć tylko montaż i dostawę trzech lamp – oprawa sodowa 150 W (pojedyncza) na słupie stalowym o wysokości 4 m na wysięgniku 1,5 m (szczegóły na rys. PZ/S1 w Projekcie zagospodarowania terenu – przyłącza i sieci).

Linia kablowa oświetlenia terenu ujęta została w dokumentacji przetargowej na budowę obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.

ab

BURMISTRZ
Szczawno-Zdroju
Marek Fedoruk
Marek Fedoruk