

Szczawno-Zdrój, 16.09.2015 r.

ZI.271.4-1.2015

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przed Halą Sportową przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju”

Dnia 15.09.2015 r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przytaczając jednocześnie treść zapytania.

Zapytanie

W dokumentacji wykonawczej na rys. PZD1 projekt zakłada pod warstwami konstrukcyjnymi wykonanie na gruncie wzmocnienia podłoża poprzez zastosowanie stabilizacji cementowej Rm2,5 gr. 15 cm. Stabilizacja nie jest ujęta w przedmiarze robót. Które rozwiązanie przyjąć?

Odpowiedź

W przedmiarze robót Dział 1 „Wykonanie nasypu zjazdu z drogi wraz z nasypem pod chodnik do hali od strony kotłowni oraz wykonanie skarp przy ścianach kotłowni i hali sportowej od basenu” w poz. 1 ujęto wykonanie nasypu pod drogę o zagęszczeniu gruntu do stopnia $I_s = 1,00$ a w poz. 4 należy przyjąć zakup materiału do wykonania nasypu, tak aby zachowany był wskaźnik zagęszczenia gruntu $I_s = 1,00$ (kalkulacji własnej).

BURMISTRZ
Szczawno-Zdroju

Marek Fedoruk