

Szczawno-Zdrój, 22.02.2016 r.

ZI.271.3-1.2016

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny, z przeznaczeniem na lokale socjalne, przy ul. Henryka Sienkiewicza 28A w Szczawnie -Zdroju (dz. nr 325/19, 325/20, 149/2, 124/2, 325/15, 728, 729, 730, 731 obr. 1 Szczawno-Zdrój)”

Dnia 19.02.2016 r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przytaczając jednocześnie treść zapytania.

Zapytanie

Proszę o wyjaśnienie poz. 264 przedmiaru - jakie należy przyjąć zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej. W dokumentacji ani opisie nie są wyszczególnione.

Odpowiedź

W przedmiarze robót w poz. 264 należy przyjąć pojemnościowe elektryczne podgrzewacze wody o pojemności 80 dm³ i mocy 1,5 kW. W wycenie należy ująć również montaż przeponowego naczynia wzbiorczego o pojemności 8 dm³. Powyższe informacje zawarte są w projekcie budowlano-wykonawczym w części Instalacje sanitarne – instalacje wewnętrzne s. 11 oraz na rysunkach 1 /IS i 2/IS.

BURMISTRZ
Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk