



Izolacja przewodów C.O.		
L.p.	Rodzaj przewodu	Min. gr. izolacji o współczynniku przewodzenia $\lambda_i = 0,035$
1	średnica wew. do 22 mm	20 mm
2	średnica wew. od 22 do 35 mm	30 mm
3	średnica wew. od 35 do 100 mm	= śr. wew. rury
4	średnica wew. ponad 100 mm	100 mm
5	przewody wg łp. 1-4 przechodz. przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów	50% wymagań z łp. 1-4
6	przewody wg łp. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzew. pom.	50% wymagań z łp. 1-4
7	przewody wg łp. 6 ułożone w podłodze	6 mm
* w przypadku innego współczynnika λ skorygować grubość izolacji		

OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji C.O.
- powrót instalacji C.O.

UWAGI:

- Projektowaną instalację wykonać z rur miedzianych lutowanych lutem miękkim. Rury należy prowadzić w ścianach i zaizolować termicznie.
- Zainstalować rury ochronne przy przejściach przewodów przez ściany.
- Dobrano grzejniki firmy VOGEL&Noot zaworowe.
- Grzejniki wyposażone w zawory termostacyjne ze wstępną nastawą

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m ²]	Wysokość [m]
1/01	KOMUNIKACJA	pl. ceram.	13,37	3,00
1/02	SZATNIA	pl. ceram.	2,21	3,00
1/03	POM. MAGAZYNOWE	pl. ceram.	8,94	3,00
1/04	POKÓJ TRENERA	pl. ceram.	11,24	3,00
1/05	KOMUNIKACJA	pl. ceram.	17,98	3,00
1/06	SANITARIAT DLA NPS	pl. ceram.	5,14	3,00
1/07	KOMUNIKACJA	pl. ceram.	15,93	3,00
1/08	SANITARIATY DAMSKIE	pl. ceram.	14,76	3,00
1/09	SZATNIA DAMSKA	pl. ceram.	15,89	3,00
1/10	POM. SOCJALNE	pl. ceram.	5,15	3,00
1/11	SANITARIATY MĘSKIE	pl. ceram.	18,35	3,00
1/12	SZATNIA MĘSKA	pl. ceram.	12,99	3,00
1/13	PRALNIA/SUSZARNIA	pl. ceram.	6,50	2,62
1/14	KOTŁOWNIA	pl. ceram.	9,45	3,70
1/15	SALA GIMNASTYCZNA	parkiet	166,25	4,95
RAZEM			324,11	

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Objekt: Przebudowa budynku sali gimnastycznej z instal. wod.-kan., ogrzewczą i wentylacyjną budynku przy ul. H. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju

Inwestor: Uzdrawiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ul. T. Kościuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA OGRZEWICZA - RZUT
ZAPLECZA I SALI GIMNASTYCZNEJ

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant: branża sanitarna	mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa	NBPG-V 7342/3/20/97	10.04.2016		Skala	1:100
Asystent:	inż. Marzena Majerska		10.04.2016		Nr rys.	4
Sprawdz.					Nr str.	68