



LEGENDA :

- przewód HDGs 2(3)x2,5 mm² (PH90)
- przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm²
- centrala sterująca oddymianiem
- optyczna czujka dymu
- autonomiczna czujka dymu
- ręczny przycisk oddymiania
- siłownik okna oddymiającego

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Projektant:	inż. Mieczysław Ruszala	NBGP.V 7342/3/87/98	Data: 05.2017r.
Asystent:			Skala: 1:100
Temat:	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła gazowego oraz dostosowanie do wymagań pożarowych budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Ofiar Katynia 4 w Szczawnie-Zdroju		
Investor:	Uzdrowskowa Gmina Miejska w Szczawnie-Zdroju ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój		
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – INSTALACJE OCHRONY PPOŻ.		
Nr. rys.:	E-3.1		

Nr. rys.: E-3.1