



12 x Kabel UTP kat.5E 1Gbps  
do LPD istniejący








- UWAGI:
1. Kable i przewody układać zgodnie z normą N-SEP-E-004.
  2. Do rozdziálu obwodów i połączeń należy stosować pogłębione puszki aparatuowe wyposażone w dodatkowe zaciski typu "WAGO". Gniazda zabudować nad zaciskami.
  3. Przed przystąpieniem do realizacji instalacji należy lokalizację łączników i opraw dostosować do przyjętej aranżacji.
  4. Tablicę TR zasilić z istniejącej obok rozdzielnic NRP36 przewodem YDY 3x4mm².
  5. Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDY 3x1,5mm² pod tynkiem oraz pod stropem podwieszanym.
  6. Wysokość i odległości między oprawami należy zweryfikować podczas prowadzenia robót.
  7. Instalację teletechniczną wykonać przewodem UTP 5E, 1Gbps. Punkt dystrybucji LPD istniejący i pozostaje bez zmian.
  8. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDY 3x2,5mm²/750V, pod tynkiem.
  10. W wskazanych miejscach w podłodze zamontować puszki podłogowe z 2x230V + 2xRJ45.
  11. Sposób sterowania i układ połączeń z projektora ustalić z Użytkownikiem.

## LEGENDA

- Kabel UTP kat.5E 4x2x0,5
-  Puszka podłogowa na 4 gniazda M45  
2x230V+2xRJ45 kompletna
-  Puszka podłogowa na 4 gniazda M45  
2x230V+1xRJ45+1xUSB kompletna

— stoły

— ekran i rzutnik

- RJ45  1x Gniazdo pojedyncze RJ45 KAT5E p/t
- USB RJ45  1x Gniazdo pojedyncze RJ45 KAT5E UTP biały Legrand Mosaic M45 +  
1x Gniazdo USB biały Legrand Mosaic M45
- RJ45 RJ45  2x Gniazdo pojedyncze RJ45 KAT5E UTP biały Legrand Mosaic M45
-  2x Gniazdo euro pojedyncze z blokadą, czerwone
- USB RJ45  1x Gniazdo RJ45 KAT5E +  
1x USB biały Legrand Mosaic M45 n/t
-  Gniazdo podwójne SIMON 500 DATA p/t z bolcem uziemiającym  
16A 250V szybkołączna/zaciski
-  Gniazdko wtycz. podwójne 2x10-16, IP20 230V/N/PE

Projektant:	Rafał Czechowicz	UAN.VI-f/3/227/87	Data:
			12.2016
Temat:	Remont sali konferencyjnej ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój		Stadium: PW
Inwestor:	Urząd Miejski ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój		Skala:
Tytuł rys.:	Plan Instalacji gniazd wtyczkowych 230V i LAN		Nr. rys.: E2