



**LEGENDA :**

- przewód HDGs 2(3)x1,5 mm<sup>2</sup> (PH90)
- przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm<sup>2</sup>
- CSO centrala sterowania oddymianiem
- optyczna czujka dymu
- autonomiczna czujka dymu
- PO przycisk oddymiania
- przycisk przewietrzania
- SO siłownik okna oddymiającego

Projektant:	inż. Mieczysław Ruszała	NBGP.V 7342/3/87/98	Data: 05.2017
Asystent:			Stadium: PB
Temat:	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na ustęp w budynku szkoły podstawowej, ul. Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno-Zdrój, dz. nr 321/2 obręb nr 1 Szczawno-Zdrój		Skala: -
Inwestor:	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO-ZDRÓJ UL. KOŚCIUSZKI 17, 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		Nr. rys.: E-1.2
Tytuł rys.:	SCHEMAT UKŁADU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ		