

C.O.

Usprawnienie: **modernizacja instalacji grzewczej**

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Uwagi:

Zakres prac modernizacyjnych polega na:

- na montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych – szt. 10 (lokale 1, 2)
- montaż zespołu elektronicznego miarkownika ciągu (lub innego typu o podobnym działaniu) z przepustnicą i czujnikiem temperatury przeznaczonego do kotłów na węgiel kamienny (urządzenie umożliwiające regulację temperatury kotła oraz sterujące pompą obiegową i ładującą) – 2 komplety (lokale 1, 2)
- montaż pompy obiegowej z niezbędną armaturą na instalacji grzewczej – 1 komplet (lokal 2)
- montaż zespołu regulatora i optymalizatora procesu spalania z czujnikiem czadu (lub innego typu urządzenie przeznaczone do obsługi pieców zdruńskich wyposażonych w bezpośredni dopływ powietrza do komory spalania sterujące przepustnicą powietrza) – 6 kompletów (lokale 3, 7, 8)