

C.O.

Usprawnienie: **modernizacja instalacji grzewczej**

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

- montaż zaworu termostatycznego przy grzejniku – szt 1 w lokalu nr 2
- montaż elektronicznego miarkownika ciągu przeznaczanego do kotłów w lokalu nr 2
- montaż pompy obiegowej z zaworem różnicowym, filtrem i kompletem armatury z na instalacji grzewczej w lokalu nr 2
- w pozostałych trzech lokalach mieszkalnych montaż 3 kompletów zespołu regulatora i optymalizatora procesu spalania (np. Ponieważ sterownik może współpracować z czujnikiem czadu (CO) system regulacji należy wyposażyć w czujnik CO.