

C.O.

Usprawnienie: **modernizacja instalacji grzewczej**

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Uwagi:

Zakres prac modernizacyjnych polega na:

- na montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych – szt. 20 (lokale 1A, 3, 6)

- montaż zespołu elektronicznego miarkownika ciągu

z

przepustnicą i czujnikiem temperatury przeznaczonego do kotłów na węgiel kamienny (urządzenie umożliwiające regulację temperatury kotła oraz sterujące pompą obiegową i ładującą) – 3 komplety (lokale 1A, 3, 6)

- montaż zespołu regulatora i optymalizatora procesu spalania i z czujnikiem czadu (lub innego typu

urządzenie przeznaczone do obsługi pieców zduńskich wyposażonych w bezpośredni dopływ powietrza do komory spalania sterujące przepustnicą powietrza) – 5 kompletów (lokale 2, 4, 5)