

C.O.

Usprawnienie: **modernizacja instalacji grzewczej**

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Uwagi:

Zakres prac modernizacyjnych polega na:

- na montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych – szt. 21 (lokale 2,3,10,11,11A)
- montaż zespołu elektronicznego miarkownika ciągu przepustnicą i czujnikiem temperatury przeznaczonego do kotłów na węgiel kamienny (urządzenie umożliwiające regulację temperatury kotła oraz sterujące pompą obiegową i ładującą) – 3 komplety (lokale 10,11,11A)
- montaż pompy obiegowej z niezbędną armaturą na instalacji grzewczej – 1 komplet (lokal 11A)
- montaż zespołu regulatora i optymalizatora procesu spalania z czujnikiem czadu (urządzenie przeznaczone do obsługi pieców zdurśkich wyposażonych w bezpośredni dopływ powietrza do komory spalania sterujące przepustnicą powietrza) – 11 kompletów (lokale 1,1A,4,5,6,8,12)