

Szczawno-Zdrój, 4 października 2023 r.

BS.0003.4.1.2023



Pan  
TOMASZ KRUPA  
Radny  
Rady Miejskiej w Szczawno-Zdroju  
za pośrednictwem  
Pana ADAMA MOTYKI  
Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Szczawno-Zdroju  
=====

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu instalacji wodnej i kanalizacyjnej na ulicy Słonecznej, Wczasowej, Kwiatowej, Lipowej i Pl. Wolności, w załączeniu przekazuję odpowiedź na poruszane przez Pana kwestie od Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji będącego właścicielem i zarządcą przedmiotowych urządzeń.

BURMISTRZ  
Szczawno-Zdrój  
*Marek Fedoruk*  
Marek Fedoruk

Do wiadomości:

Wydział Gospodarki Komunalnej w/m

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

IN/TD/...2752/2023

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju  
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Przyjęto 2023-09-28

liczba egzemplarzy ..... liczba załączników .....

L.dz. 0641 podpis .....

Wałbrzych, dn. 21.09.2023r.

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju  
ul. Tadeusza Kościuszki 17  
58-310 Szczawnno-Zdrój  
Symbol: 00036002

Dotyczy: odpowiedzi w sprawie interpelacji radnego Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju dotyczącej instalacji wodnej i kanalizacyjnej na ul. Słonecznej, Wczasowej, Kwiatowej, Lipowej i Placu Wolności w Szczawnie-Zdroju (odpowiedź na L.dz. 4434)

W odpowiedzi na pismo nr BS.0003.4.2023 z dnia 05.09.2023r. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji przesyła poniżej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w przeszłości dochodziło do awarii na w/w ulicach, a jeżeli tak to jakich, co wymieniano i co było przyczyną awarii?
  - Wykaz awarii na sieciach wodociągowych zlokalizowanych na przedmiotowych ulicach:
    - 1) 20.04.2015r. – Plac Wolności 1 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 2) 19.05.2015r. – Kwiatowa 3 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 3) 21.06.2016r. – Słoneczna 12 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 4) 29.07.2016r. – Lipowa 10 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 5) 26.12.2016r. – Słoneczna 7 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 6) 24.02.2017r. – Kwiatowa 2 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 7) 28.06.2017r. – Słoneczna 4 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 8) 04.05.2018r. – Słoneczna 6 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 9) 07.05.2018r. – Kwiatowa 1 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 10) 17.08.2018r. – Słoneczna 12 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 11) 22.08.2018r. – Kwiatowa 10 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 12) 10.09.2018r. – Słoneczna 14 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 13) 24.06.2019r. – Słoneczna 6 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 14) 11.07.2019r. – Słoneczna 12 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 15) 05.03.2020r. – Kwiatowa 5 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 16) 11.03.2020r. – Kwiatowa 9 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 17) 12.10.2021r. – Słoneczna 12 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 18) 17.08.2022r. – Słoneczna 5 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 19) 07.04.2023r. – Słoneczna 4 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
    - 20) 16.08.2023r. – Słoneczna 19 – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;

- Wykaz niedrożności sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na przedmiotowych ulicach:
  - 1) 28.03.2022r., ulica Wczasowa 3 – udrożnienie kanalizacji sanitarnej – zlecenie odpłatne;
  - 2) 14.04.2022r., ulica Kwiatowa 5 – udrożnienie kanalizacji sanitarnej – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
  - 3) 30.04.2022r., ulica Wczasowa 8 – udrożnienie kanalizacji sanitarnej – zlecenie odpłatne;
  - 4) 11.05.2022r., ulica Kwiatowa 8 – udrożnienie kanalizacji sanitarnej – zlecenie odpłatne;
  - 5) 14.06.2022r., ulica Lipowa 24 – udrożnienie kanalizacji sanitarnej – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
  - 6) 13.07.2022r., ulica Wczasowa 1 – naprawa kanału poprzez wykop otwarty – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
  - 7) 20.07.2022r., ulica Wczasowa 3 – naprawa kanału poprzez wykop otwarty – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
  - 8) 19.07.2022r., ulica Słoneczna 17 – udrożnienie kanalizacji sanitarnej – odpłatne;
  - 9) 27.09.2022r., ulica Lipowa 16 – udrożnienie kanalizacji sanitarnej – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
  - 10) 29.10.2022r., ulica Słoneczna 15 – udrożnienie kanalizacji sanitarnej – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
  - 11) 06.01.2023r., ulica Wczasowa 14-16 – udrożnienie kanalizacji – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
  
- Ponadto, w związku z pracami eksploatacyjnymi, oraz odpłatnymi wykonano czyszczenia przewodów i studni kanalizacyjnych:
  - 1) 21.01.2022r., ulica Słoneczna 5 – czyszczenie odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach prac eksploatacyjnych - roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
  - 2) 14.09.2022r., ulica Słoneczna – czyszczenie odcinków kanalizacji deszczowej – zlecenie odpłatne;
  - 3) 27.06.2022r., ulica Lipowa – ulica Mickiewicza – czyszczenie odcinków kanalizacji sanitarnej w ramach prac eksploatacyjnych – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
  - 4) 19.10.2022r., ulica Lipowa – czyszczenie odcinków kanalizacji sanitarnej w ramach prac eksploatacyjnych – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
  - 5) 12.05.2023r., ulica Słoneczna czyszczenie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ramach prac eksploatacyjnych – roboty wykonane w zakresie WPWiK Sp. z o.o.;
  - 6) 12.06.2023r., ulica Słoneczna 1A, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlecenie odpłatne.

## 2. Kto dokonywał napraw awaryjnych i na czyj koszt?

- Naprawy i usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz usuwanie niedrożności na sieciach i przyłączach kanalizacji sanitarnej były wykonywane przez „Wałbrzyskie Wodociągi”. Wspomniane wyżej naprawy i udrożnienia wykonywane były zarówno na koszt WPWiK Sp. z o.o. jak również na koszt osób/firm w ramach zleceń odpłatnych.

## 3. Jaki był całkowity koszt inwestycji rewitalizacji wyżej wymienionych ulic?

- Nie dotyczy „Wałbrzyskich Wodociągów”.

4. Czy przy remoncie nawierzchni w/w dróg, zadbano także o wymianę, znajdujących się pod powierzchnią drogi infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i hydraulicznej? Jeżeli nie to kto podjął decyzję aby remontować drogę bez wymiany w/w instalacji?
- Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wystosowało do Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój pismo nr NI/TD/1766/415/2022 z dnia 21.02.2022r., w którym WPWiK Sp. z o.o. poinformowało, iż nie będzie prowadziło robót remontowych na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych na przedmiotowych ulicach. Powodem powyższego był brak dostatecznych środków finansowych na zrealizowanie w pełnym zakresie zadania remontowego jak również zbyt krótki okres czasu na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót remontowych istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na przedmiotowych ulicach.
5. Co konkretnie zostało wymienione – proszę wskazać precyzyjnie zakres wymiany dla każdej z wyżej wymienionych ulic i Placu Wolności?
- Nie dotyczy „Wałbrzyskich Wodociągów”.
6. Dlaczego doszło do wycieku na ulicy Słonecznej?
- Powodem wycieku na ul. Słonecznej mogły być uprzednio wykonywane roboty drogowe. W szczególności wspomniany wyciek na wodociągu mógł wystąpić poprzez nadmierne obciążenia powstałe w wyniku przejeżdżającego ciężkiego sprzętu w postaci koparek lub wywrotek w trakcie realizacji robót drogowych, kiedy nawierzchnia ówczesnej drogi została uprzednio rozebrana.
7. Co konkretnie zostało uszkodzone?
- W rejonie ul. Słonecznej 19 w Szczawnie-Zdroju pracownicy WPWiK Sp. z o.o. dokonali wymiany uszkodzonego odcinka przyłącza wodociągowego DN40 pomiędzy siecią wodociągową a zasuwą domową - króciec stalowy o długości ok. 30 cm.
8. Od ilu lat eksploatowany jest element który uległ uszkodzeniu?
- WPWiK Sp. z o.o. niestety nie jest w stanie określić roku wybudowania rzeczowego wodociągu.
9. Czy uszkodzony element był wymieniany przy okazji ostatniego remontu ul. Słonecznej? W całości, czy w części?
- Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4, WPWiK Sp. z o.o. nie prowadziło robót remontowych na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych na ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju.
10. Czy można wykluczyć, że w przyszłości nie nastąpi kolejna awaria związana ze stanem i wiekiem instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz hydraulicznej na nowo remontowanych odcinkach ulic o których mowa w petitum interpelacji?
- Nie można wykluczyć w przyszłości wystąpienia ewentualnych awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz sieciach i przyłączach kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż awarie wodociągowe występują również na nowowybudowanych sieciach, dlatego wiek rurociągu nie jest nadrzędnym czynnikiem definiującym możliwość wystąpienia awarii.

Otrzymują:  
1. Adresat;  
2. IN a/a.

p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. Inwestycji i Rozwoju

Rafał Janiec