

UM Szczawno-Zdrój

Od: Tomasz Krupa
Wysłano: niedziela, 14 stycznia 2024 23:06
Do: sekretariat@szczawno-zdroj.pl
Temat: Zapytanie z dnia 14 stycznia 2024 r.

p. A.M.
2024.01.17

Q

Urząd Miejski w Szczawnie - Zdroju	
SEKRETARIAT	
Przyjęto	15. 01. 2024
liczba egzemplarzy	liczba załączników
L. dz. 338	podpis

Szczawno – Zdrój, dnia 14 stycznia 2024

Radny Tomasz Krupa



Burmistrz Marek Fedoruk

Kościuszki 17

58-310 Szczawno – Zdrój

ZAPYTANIE

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z informacją przekazaną mi przez mieszkańca odnośnie zniszczeń i stanu technicznego balustrady zlokalizowanej nad restauracją na Słonecznej Polanie proszę o udzielenie informacji:

1. Czy jest Panu wiadomym, co było przyczyną zniszczeń 22 szklanych wypełnień balustrady na dachu restauracji na Słonecznej Polanie?
2. Jaka jest wartość szkody?
3. Jakie działania podjęto w celu ustalenia przyczyny zniszczeń?
4. Czy ustalono sprawcę? Czy poniósł karę? Czy naprawił szkodę?
5. Czy zniszczenia powstały na skutek działania sił przyrody lub zwierząt (np. ptactwa)?
6. Jakie działania podjęto, aby przeciwdziałać występowaniu niebezpieczeństwa dla zwierząt?
7. Czy projekt balustrady był konsultowany z ornitologiem?
8. Kto w Gminie jest odpowiedzialny za ten składnik mienia?
9. Czy osoba odpowiedzialna zgłaszała informacje o zniszczeniach, a jeżeli tak to kiedy?
10. Czy w związku ze zniszczeniami Gmina zawiadomiła o szkodzie ubezpieczyciela i jaki był wynik postępowania likwidacyjnego?
11. Kto w Gminie jest odpowiedzialny za utrzymanie balustrady we właściwym stanie technicznym?

12. Kiedy ostatnio wykonano jej przegląd ?
13. Jakie usterki zauważono w trakcie przeglądu ?

Uzasadnienie

W dniu dzisiejszym, na skutek zgłoszenia mieszkańca, wybrałem się na Słoneczną Polanę celem ustalenia stanu technicznego balustrady znajdującej się na dachu restauracji na Słonecznej Polanie. Z informacji, jakie otrzymałem wynikało, że szklane wypełnienia balustrady noszą widoczne ślady zniszczenia, cała balustrada chwieje się, a w niektórych miejscach brakuje śrub mocujących szklane tafle do słupów.

Informację te potwierdziły się. Przeszklenia są uszkodzone w około 60 %. Uszkodzenia polegają na kilkudziesięciu różnej wielkości odpryskach na szybach lub też pęknięciach szyby. Ponadto balustrada chwieje się i jest niestabilna, a tym samym powoduje niebezpieczeństwo zagrażającej życiu i zdrowiu mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o udzielenie mi odpowiedzi na wyżej zadane pytania, jak również podjęcie pilnej interwencji w celu zabezpieczenia balustrady.

radny Tomasz Krupa