

Szczawnie-Zdrój, 29 stycznia 2024 r.

BS.0003.1.2024



Pan
Radny TOMASZ KRUPA

Za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 14 stycznia 2024 r. (które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju w dniu 15 stycznia 2024 r.) w sprawie zniszczeń i stanu technicznego balustrady na tarasie przy budynku na ulicy Narciarskiej informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.):

„(...) Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. (...).

Odpowiedzi na zadane pytania:

- Ad. 1. Uszkodzenia szklanych wypełnień balustrady spowodowane były przez ptactwo, które uderzało w szyby, pęknięcia szkła spowodowane naprężeniami, odpryskami przy koszeniu terenów zielonych.
- Ad. 2. Wartość szkody wyniosła 13.500 zł.
- Ad. 3. Obserwacja i analiza uszkodzeń.
- Ad. 4. Monitoring nie wykazał, że uszkodzenia były spowodowane przez działania osób trzecich, które niszczyły mienie.
- Ad. 5. Patrz odpowiedź numer 1.
- Ad. 6. Umieszczono na szybach naklejki.
- Ad. 7. W dokumentacji projektowej z listopada 2013 r. zadania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany” brak jest informacji o konsultacji z ornitologiem.
- Ad. 8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju.
- Ad. 9. Na bieżąco było zgłaszane.
- Ad. 10. Tak. Otrzymano odszkodowanie w wysokości 13.500 złotych.
- Ad. 11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju.
- Ad. 12. Przeglądy wykonywane są raz do roku, ostatni w grudniu 2023 r.
- Ad. 13. Zapis w Protokole kontroli rocznej stanu technicznego budynku przy ulicy Narciarskiej dot. balustrady brzmi: „(...) Balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła warstwowego. Kilka szyb uszkodzonych/pękniętych. Uszkodzone szyby wymieniane na bieżąco. (...)”

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

BURMISTRZ
Szczawnie-Zdrój

Marek Fedoruk